



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПРОКУПЉЕ
Градска управа
18400 Прокупље-Таткова 2.

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку даје следећи одговор понуђачима, поводом захтева од 15.01.2020. год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку бр. ЈН Р-1.3.11/401-58/19-04 – „Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта „Гимназија“ у Прокупљу“

Питање 1: На страни 129/218, Конкурсне документације у делу предмера Г3.1 СТОЛАРСКИ РАДОВИ, навели сте "Набавка материјала и израда столарије-врата од ламелиране суве чамове грађе у свему према детаљима постојећих са дрвеним штоком. Спајање чеповањем туткалисањем и закивцима. По завршеној изради извршити импрегнацију ланеним уљем а потом уљаном бојом и лакирати завршно два пута у тону по одобрењу надзора. Отварање и оков морају да одговарају постојећим. Плаћа се по отвору комплет са уградњом,дрвеним оквиром и прагом." , где сте навели димензије за приземље, први и други спрат.

ПИТАЊЕ: Да ли је опис адекватан у делу позиције који се односи на ПРВИ и ДРУГИ СПРАТ, где сте навели "Набавка и уградња противпожарних једнокрилних врата са сертификатом ватроотпорности 60мин."?

ОДГОВОР: Опис дат конкурсном документацијом за наведену позицију „Набавка материјала и израда столарије-врата од ламелиране суве чамове грађе у свему према детаљима постојећих са дрвеним штоком. Спајање чеповањем туткалисањем и закивцима. По завршеној изради извршити импрегнацију ланеним уљем а потом уљаном бојом и лакирати завршно два пута у тону по одобрењу надзора. Отварање и оков морају да одговарају постојећим. Плаћа се по отвору комплет са уградњом,дрвеним оквиром и прагом“ односи се на позиције столарије:

ПРИЗЕМЉЕ

| | | |
|---------------------------------|-----|-------|
| ознака Б.....140/220 | ком | 10,00 |
| ознака Ц.....75+2X75+75/220+120 | ком | 3,00 |
| ознака Ф.....150/220 | ком | 2,00 |
| ознака Г.....100/220 | ком | 4,00 |
| ознака И.....110/220 | ком | 8,00 |
| ознака Д.....80/220 | ком | 9,00 |
| ознака Х.....70/220 | | |

ПРВИ СРПАТ

| | | |
|--|-----|------|
| ознака Ф.....150/220 | ком | 1,00 |
| ознака Б.....130/220 | ком | 1,00 |
| ознака Ц*...2X96+2X80+2X96,5/220+120+2X75+75/220+120 | ком | 1,00 |
| ознака Г.....100/220 | ком | 1,00 |
| ознака И.....110/220 | ком | 8,00 |
| ознака Д.....80/220 | | |

ДРУГИ СПРАТ

| | | |
|--|-----|-------|
| ознака Б.....130/220 | ком | 1,00 |
| ознака Ц*...2X96+2X80+2X96,5/220+120+2X75+75/220+120 | ком | 1,00 |
| ознака И.....110/220 | ком | 10,00 |
| ознака Г.....100/220 | ком | 1,00 |
| ознака Д.....80/220 | ком | 2,00 |
| ознака Х.....70/220 | | |

Опис противпожарних врата посматрати у складу са шемом столарије.

Комисија за јавну набавку